

CRUSP - Planilha de manutenção

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

BLOCO	ANDAR	NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO	QUANTIDADE	MOTIVO	PRAZO DE ENTREGA	SITUAÇÃO
BLOCO A1	Sala de estudos/TV	Troca de 2 placas DryWall.	2	Infiltração	-	Aguardando compra. Requisição de compra nº 88949
	Térreo	Troca de 3 placas DryWall	3	Infiltração	-	Aguardando compra. Requisição de compra nº 88949
		Troca de vidro	2	Vidro quebrado	-	Aguardando compra. Requisição de compra nº 80824/2019
	1º andar	INFILTRAÇÃO	1	Rejunte velho	3/19/2019	
		Troca de fogão elétrico de apto	1	Mau uso	-	Aguardando compra. Requisição de compra nº 81553/2019
	2º andar	Troca de fogão elétrico de apto	1	Mau uso	-	Aguardando compra. Requisição de compra nº 81553/2019
	3º andar	Troca de fogão elétrico de apto	2	Mau uso	-	Aguardando compra. Requisição de compra nº 81553/2019
	4º andar	INFILTRAÇÃO	1	Rejunte velho	3/19/2019	
5º andar	Troca de fogão elétrico de apto	2	Mau uso	-	Aguardando compra. Requisição de compra nº 81553/2019	
6º andar	Infiltração pelo teto	1	Rachadura	3/20/2019		
BLOCO A	Cozinhas (2º;4º;6º)	Reposição de torneiras	6	Roubo/Vandalismo	-	Aguardando compra. Requisição de compra nº 80476/2019
	Lavanderia (3º)	Manutenção de máquinas de lavar	3	Quebradas por mau uso	-	Requisição encaminhada ao setor de compras
	6º andar	INFILTRAÇÃO	3	INFILTRAÇÃO PELO TETO	4/2/2019	
BLOCO B	Cozinhas (1º ao 6º)	Reposição de torneiras	8	Roubo/Vandalismo	-	Aguardando compra. Requisição de compra nº 80476/2019
	Lavanderia (1º)	Manutenção de máquinas de lavar	4	Quebradas por mau uso	-	Requisição encaminhada ao setor de compras
	2º andar	Troca de tanque	1	Tanque quebrado		Aguardando compra. Requisição de compra nº 80700/2019
	3º andar	INFILTRAÇÃO	1	Caixa sifonada quebrada	3/13/2019	
	6º andar	INFILTRAÇÃO	1	Falha na manta		Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de substituição da manta
BLOCO C	Sala de estudos (3º)	Infiltração no teto	1	Piso quebrado e vasamento de tubulação do alojamento de andar acima	-	Em andamento - reparo de vasamento. Será necessário a contratação de serviço para conclusão dos reparos
	Cozinhas (2º; 6º)	Reposição de torneiras	3	Roubo/Vandalismo	-	Aguardando compra. Requisição de compra nº 80476/2019
	Lavanderia (t)	Manutenção de máquinas de lavar/secar	5	Quebradas por mau uso	-	Requisição encaminhada ao setor de compras
		Troca de vidro	1	Vidro quebrado	-	Aguardando compra. Requisição de compra nº 80824/2019
	1º andar	Troca de vidro	1	Vidro quebrado	-	Aguardando compra. Requisição de compra nº 80824/2019
		MANUTENÇÃO DE TOMADA	1	TROCA DE PADRÃO	-	Aguardando compra
	2º andar	TROCA DE AZULEJO	1	AZULEJO QUEBRADO	3/22/2019	
	3º andar	INFILTRAÇÃO	1	INFILTRAÇÃO PELO TETO	3/12/2019	
	4º andar	INFILTRAÇÃO	1	INFILTRAÇÃO PELA JANELA	3/11/2019	
6º andar	INFILTRAÇÃO	4	INFILTRAÇÃO PELO TETO	4/2/2019	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de substituição da manta	
	Troca de fechadura banheiro	1	Fechadura danificada	-	Aguardando abertura de período de compras de 2019	
BLOCO D	Cozinhas (1º ao 6º)	Reposição de torneiras	2	Roubo/Vandalismo	-	Aguardando compra. Requisição de compra nº 80476/2019
	Lavanderia (1º)	Manutenção de máquinas de lavar	3	Quebradas por mau uso	-	Requisição encaminhada ao setor de compras
	1º andar	Troca de vidro	1	Vidro quebrado	-	Aguardando compra. Requisição de compra nº 80824/2019
	3º andar	MANUTENÇÃO DE TOMADA	1	TOMADA NÃO FUNCIONA	3/11/2019	
		Manutenção de esquadrias	3			Aguardando compra. Requisição de compra nº 80891/2019
	4º andar	Troca de vidro	1	Vidro quebrado		Aguardando compra. Requisição de compra nº 80824/2019
	5º andar	DESENTUPIMENTO	1	PIA ENTUPIDA	3/7/2019	
		MANUTENÇÃO DE TUBO DO CHUVEIRO	1	TUBO QUEBRADO	3/7/2019	
		MANUTENÇÃO DE TOMADA	1	TOMADA NÃO FUNCIONA	3/7/2019	
6º andar	INFILTRAÇÃO	1	INFILTRAÇÃO PELO TETO	4/2/2019	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de substituição da manta	

BLOCO	ANDAR	NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO	QUANTIDADE	MOTIVO	PRAZO DE ENTREGA	SITUAÇÃO
-------	-------	---------------------------	------------	--------	------------------	----------

BLOCO E	Sala de estudos (3º)	Infiltração no teto	1	Piso quebrado e vasamento de tubulação do alojamento de andar acima	-	Em andamento - reparo de vasamento. Será necessário a contratação de serviço para conclusão dos reparos
	Cozinhas (2º; 6º)	Reposição de torneiras	4	Roubo/Vandalismo	-	Aguardando compra. Requisição de compra nº 80476/2019
	2º andar	INFILTRAÇÃO	1	INFILTRAÇÃO PELO TETO	3/18/2019	
	4º andar	MANUTENÇÃO DE DESCARGA	1	DESCARGA QUEBRADA	3/8/2019	
		INFILTRAÇÃO	1	INFILTRAÇÃO PELA PAREDE	3/14/2019	
	5º andar	TROCA DE PIA	1	PIA QUEBRADA	3/8/2019	
INFILTRAÇÃO		1	INFILTRAÇÃO PELA JANELA	3/14/2019		
6º andar	INFILTRAÇÃO	3	INFILTRAÇÃO PELO TETO	4/2/2019	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de substituição da manta	
BLOCO F	Cozinhas (1º ao 6º)	Reposição de torneiras	5	Roubo/Vandalismo	-	Aguardando compra. Requisição de compra nº 80476/2019
	Lavanderia (t)	Manutenção de máquinas de lavar/secar	6	Quebradas por mau uso	-	Requisição encaminhada ao setor de compras
	1º andar	Troca de vidro	1	Vidro quebrado	-	Aguardando compra. Requisição de compra nº 80824/2019
		Troca de tanque	1	Tanque quebrado	-	Aguardando compra. Requisição de compra nº 80700/2019
	2º andar	Troca de vidro	1	Vidro quebrado	-	Aguardando compra. Requisição de compra nº 80824/2019
		TROCA DE PIA	1	PIA QUEBRADA	3/7/2019	
	3º andar	INFILTRAÇÃO	1	INFILTRAÇÃO PELO TETO	3/19/2019	
INFILTRAÇÃO		1	INFILTRAÇÃO PELA JANELA	3/14/2019		
4º andar	TROCA DE PISO	1	PISO QUEBRADO	3/8/2019		
	INFILTRAÇÃO pelo teto	4	Manta velha	4/2/2019	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de substituição da manta	
BLOCO G	Cozinhas (3º; 5º)	Reposição de torneiras	3	Roubo/Vandalismo	-	Aguardando compra. Requisição de compra nº 80476
	2º andar	TROCA DE PISO	1	PISO QUEBRADO	3/20/2019	
	4º andar	TROCA DE AZULEJO	1	AZULEJO QUEBRADO	3/21/2019	
	5º andar	MANUTENÇÃO DE TOMADA	1	TOMADA NÃO FUNCIONA	-	Aguardando compra.
	6º andar	Infiltração pelo teto	1	Manta velha	4/2/2019	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de substituição da manta